



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР034.Н.00037
(номер сертификата соответствия)

008083
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ЗАО «Полистил»
618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Металлистов, 1,
тел. (34249) 6-99-77, ОГРН 1025901922826

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ЗАО «Полистил»
618900, Пермский край, г.Лысьва, ул. Металлистов, 1,
тел. (34249) 6-99-77, ОГРН 1025901922826

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции ООО «Уральский центр сертификации и испытаний «Уралсертификат», рег. № СДСПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.034 от 28.12.2010 до 27.12.2011, 620102, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 486, тел. (343) 221-46-68, ОГРН 1046604010903

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Прокат тонколистовой холоднокатаный
электролитически оцинкованный (ЭОЦ)
ТУ 1111-045-00186335-2004
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)

111100

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

НПБ 244-97:

группа горючести -Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючий по СНиП 21-01-97), группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемый по СНиП 21-01-97), группа распространения пламени - РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий по СНиП 21-01-97)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Отчет о сертификационных испытаниях № 08/Сот 16.04.2012 ГУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Пермскому краю (г.Пермь, ул.Большевикская, 53а), рег. № ТРПБ.RU.ИН58

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.04.2012 по 25.04.2015



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

З.В. Василенко

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

З.М. Балагутдинова