



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР034/3.Н.00091 020289
(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

ЗАО «Лысьвенский металлургический завод»
618909, Пермский край, г.Лысьва, ул.Металлистов, 1,
тел. (34249) 6-63-67, ОГРН 1025901922826

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ЗАО «Лысьвенский металлургический завод»
618909, Пермский край, г.Лысьва, ул. Металлистов, 1,
тел. (34249) 6-63-67, ОГРН 1025901922826

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции ООО «Уральский центр сертификации и испытаний «Уралсертификат», рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.034/3 от 18.12.2014 до 17.12.2017, 620102, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 48б, тел. (343) 221-46-68, ОГРН 1046604010903

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Прокат тонколистовой холоднокатаный
электролитически оцинкованный с
полимерным покрытием (ЭОЦПп)
ГОСТ Р 54301-2011
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
111120

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

НПБ 244-97:
группа горючести-Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючий по СНиП 21-01-97), группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96
(трудновоспламеняемый по СНиП 21-01-97), группа распространения
пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий по СНиП 21-01-97)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты о сертификационных испытаниях № 9/1, № 9/2, № 9/3 от 21.08.2015 ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Свердловской области (г.Екатеринбург, ул.Суходольская, 207), рег. № ТРПБ.RU.ИН.72 от 16.05.2011 до 15.05.2016

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.08.2015 по 24.08.2018



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

З.В. Василенко

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

З.М.Балагутдинова

